DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABÍCORA
PROCEDIMIENTO: UTB/LPE/002/2020

ACTA DE RESULTADO DEL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONONÓMICAS Y EMISIÓN DEL FALLO ADJUDICATORIO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO UTB/LPE/002/2020, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN DE EQUIPO FOTOVOLTAICO REQUERIDO POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABÍCORA, PARA QUE SEA NORMADO A TRAVÉS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABÍCORA.

En Colonia Oscar Soto Máynez, Municipio de Namiquipa, Chih.; siendo las 14:00 horas del día 06 de mayo de dos mil veinte, se reunieron en la Sala de Juntas del Edificio B, de la Universidad Tecnológica de la Babícora, con domicilio en Km. 1 Carretera Soto Máynez-Gómez Farías, de la citada población los C.C. M.F. Sarahí Macías Chacón en su calidad de Presidenta; M.E. Susana Loya Rivera en su calidad de Vocal; Lic. Nubia Lizette Erives Mercado en su calidad de Vocal; Lic. Samuel Medina Villegas en calidad de Vocal, así como el área requirente, se hace constar los siguientes hechos del procedimiento adquisitivo con fundamento en los artículos 29 fracción IX y X, 40, 64, 66, 67 y 83 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

HECHOS

Se indica que el responsable de la evaluación de las propuestas fue por parte del M.A.N. Jesus Carpio Domínguez Jefe de la Carrera de Mantenimiento y el Ing. Arturo Xocoyotzin Tejada Salas Técnico Académico de la carrera de Mantenimiento, todos de la Universidad Tecnológica de la Babícora.

Previo dictamen con número de oficio 019/2020, recibido el día 06 de mayo de 2020, firmado por el M.A.N. Jesus Carpio Domínguez Jefe de la Carrera de Mantenimiento de la Universidad Tecnológica de la Babícora, presentado por parte del área requirente, se determina lo siguiente:

A) CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

Se desecha su **Propuesta Técnica** para la partida **ÚNICA**, en razón de que incumple con los siguientes aspectos:

1.- No Cumple, ya que en el Apartado I, párrafo sexto, se solicita que "Las proposiciones deben presentarse en idioma español", además en la Junta de Aclaraciones en la pregunta 3 de Computación Byte, S.A. de C.V. "...solicitamos que los folletos a catálogos se puedan presentar en idioma inglés o en español, indistintamente", dando la respuesta "...pedimos se apeguen a lo solicitado en las bases de la presente convocatoria, ya que el equipo de proveedores puede darse a la tarea de traducir los folletos o anexos al idioma español", y en su propuesta presenta catálogo del panel AS-6M-380W en idioma inglés. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado I párrafo sexto de las Bases rectoras de la presente Licitación.

2.- No Cumple, ya que en el Apartado I, párrafo sexto, se solicita que "Las proposiciones deben presentarse en idioma español", además en la Junta de Aclaraciones en la pregunta 3 de Computación Byte, S.A. de C.V. "...solicitamos que los folletos a catálogos se puedan presentar en idioma inglés o en español, indistintamente", dando la respuesta "...pedimos se apeguen a lo solicitado en las bases de la presente convocatoria, ya que el equipo de proveedores puede darse a la tarea de traducir los folletos o anexos al idioma español", y en su propuesta presenta catálogo del Inversor HUAWEI SUN2000-40KTLUS en idioma inglés.

3.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "DAÑOS Y RIESGOS ASOCIADOS CUBIERTOS EN CATÁLOGO DEL PANEL", y en su catálogo NO lo indica. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

4.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "INVERSOR con RANGO POT. CAMPO FV (1) 41.2 A 53.6 KW", y en su catálogo presenta 40000W. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

5.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "INVERSOR con TEMP A POTENCIA NOMINAL (5) 51°C", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

6.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "INVERSOR con RANGO DE TENSIÓN 304-528V", y en su catálogo presenta un rango NO indicado. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

7.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "INVERSOR con FACTOR DE POTENCIA 1", y en su catálogo presenta 0.8LG ... 0.8 LD. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

8.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "INVERSOR con CONSUMO EN STAND-BY (7) 10W", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

9.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "INVERSOR con CONSUMO NOCTURNO 1W", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

10.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "INVERSOR con TEMP DE FUNCIONAMIENTO -25 A 65 °C", y en su catálogo presenta -25 A 60 °C. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

11.- - No Cumple, ya que en el Apartado I, párrafo sexto, se solicita que "Las proposiciones deben presentarse en idioma español", además en la Junta de Aclaraciones en la pregunta 3 de Computación Byte, S.A. de C.V. "...solicitamos que los folletos a catálogos se puedan presentar en idioma inglés o en español, indistintamente", dando la respuesta "...pedimos se apeguen a lo solicitado en las bases de la presente convocatoria, ya que el equipo de proveedores puede darse a la tarea de traducir los folletos o anexos al idioma español", y en su propuesta presenta catálogo del Sistema de Monitoreo HUAWEI 3000A en idioma inglés. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado I párrafo sexto de las Bases rectoras de la presente Licitación.

12.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con DATOS EN BLOQUES DE 15 MINUTOS", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

13.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con CENTRALIZACIÓN MÚLTIPLES MEDICIONES", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

14.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con MONITOREO DE FACTOR DE POTENCIA", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

15.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con MONITOREO SECTORIAL", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

16.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con PRORRATEO DE ENERGÍA", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

17.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con ALMACENAMIENTO DE DATOS CON SERVIDORES ALTA SEGURIDAD", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

18.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con CONTROL AUTOMÁTICO DE ENERGÍA POR HORARIO Y DEMANDA", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

19.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con CONTROL AUTOMÁTICO DE FACTOR DE POTENCIA", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

20.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con ACTUALIZACIÓN AUTOM DE TARIFAS EN WEB", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

21.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con CAPACITACIÓN GRATIS DE USO DE PLATAFORMA", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

22.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con SOPORTE REMOTO PARA ASESORES", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

23.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con ENVÍO DE REGISTROS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA DE 15 MIN CON CONEXIÓN HTTP", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

24.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con PERIOCIDAD DE CONEXIÓN PERMANENTE ONLINE Y HASTA CADA 24HRS", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

25.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con ENVÍO DE DATOS: PROXY", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

26.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con CONFIGURACIÓN DE PANTALLA PRINCIPAL CON WIDGETS", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

27.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con VISUALIZACIÓN DE MEDICIONES: MAPA O LISTA", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

28.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con VISUALIZACIÓN DE DATOS DE CONSUMO, DEMANDA Y FACTOR DE POTENCIA EN BLOQUES DE 15 MIN", y en su catálogo NO lo

presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

29.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con EXPORTACIÓN DATOS PARA EXCEL", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

30.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con VISUALIZACIÓN DE GRÁFICAS DE ENERGÍA REACTIVA, EXCEDENTE Y FACTOR DE POTENCIA", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

31.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con VISUALIZACIÓN DE PROYECCIONES DE CONSUMO", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

32.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con CONFIGURACIÓN DE USUARIOS Y LOGOTIPOS", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

Su **propuesta económica resulta conveniente**, ya que cumple con los requisitos solicitados (anexo II) en la presente licitación.

B) PROVEEDORA SADI S.A DE C.V.

Su **propuesta técnica resulta solvente** ya que se cumplió previamente con la información, documentos y requisitos establecidos en la Convocatoria y Junta de Aclaraciones; así como requerimientos técnicos solicitados en las bases de la presente licitación.

Su **propuesta económica resulta conveniente**, ya que cumple con los requisitos solicitados (anexo II) en la presente licitación.

C) SIGMA COMERCIO Y CONSULTORÍA S.A DE C.V.

Se desecha su **Propuesta Técnica** para la partida **ÚNICA**, en razón de que incumple con los siguientes aspectos:

1.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Carta original firmado por el fabricante de los paneles", y en su propuesta presenta una carta de Distribuidor ENERPOINT, S.A. DE C.V. en copia. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

2.- No Cumple, ya que en el Apartado I, párrafo sexto, se solicita que "Las proposiciones deben presentarse en idioma español", además en la Junta de Aclaraciones en la pregunta 3 de Computación Byte, S.A. de C.V. "...solicitamos que los folletos a catálogos se puedan presentar en idioma inglés o en español, indistintamente", dando la respuesta "...pedimos se apeguen a lo solicitado en las bases de la presente convocatoria, ya que el equipo de proveedores puede darse a la tarea de traducir los folletos o anexos al idioma español", y en su propuesta presenta catálogo del panel AS-6M-380W en idioma inglés. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado I párrafo sexto de las Bases rectoras de la presente Licitación.

3.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "PANEL SOLAR con VOLTAJE MÁXIMO 39.63 V", y en su catálogo presenta 39.40 V. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

4.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "PANEL SOLAR con "TOLERANCIA EN LA POTENCIA WP 0/+ 5" y en su catálogo presenta 0/3%. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

5.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "PANEL SOLAR con PANEL TECNOLOGIA PUNTOS CALIENTES", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

6.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "INVERSOR con RANGO DE TENSIÓN MPP (2) 200-820V", y en su catálogo presenta 570-800V. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

7.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "INVERSOR con RANGO POT. CAMPO FV (1) 41.2 A 53.6 KW", y en su catálogo presenta 50000W y no indica rango. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

8.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "INVERSOR con CORRIENTE MAX (4) 40A", y en su catálogo presenta 36/36 A. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

9.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "INVERSOR con "TEMP A POTENCIA NOMINAL (5) 51°C", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

10.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "INVERSOR con CORRIENTE MAX 48A", y en su catálogo presenta 36/36 A. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

11.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "INVERSOR con FACTOR DE POTENCIA 1", y en su catálogo presenta 0.8LG … 0.8 LD. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

12.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "INVERSOR con CONSUMO EN STAND-BY (7) 10W", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

13.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "INVERSOR con CONSUMO NOCTURNO 1W", y en su catálogo presenta consumo nocturno de 6W. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

14.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "INVERSOR con TEMP DE FUNCIONAMIENTO -25 A 65 °C", y en su catálogo presenta -25 A 60 °C. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

15.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "INVERSOR con GRADO DE PROTECCIÓN IP 65", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

16.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6, Anexo Uno se solicita "MARCA Y MODELO DEL EQUIPO COTIZADO", y en el Anexo UNO de su propuesta no presenta Marca y Modelo para el Sistema de Monitoreo. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

17.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6, Anexo Uno se solicita "Carta del Fabricante del Sistema de Monitoreo", y en la Junta de Aclaraciones, pregunta 7 del Licitante Computación Byte Integral, S.A. de C.V. "...las cartas de fabricantes de los inversores y software firmadas, podrán eliminar el requerimiento como obligatorio?" dando respuesta "Se podrán presentar carta en formato electrónico del fabricante, acompañado del correo en que se recibió por parte del fabricante, a efecto de corroborar la veracidad...", y en su propuesta no presenta carta del fabricante del Sistema de Monitoreo. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

Su **propuesta económica resulta conveniente**, ya que cumple con los requisitos solicitados (anexo II) en la presente licitación.

D) COMPUTACION BYTE INTEGRAL S.A DE C.V.

Se desecha su **Propuesta Técnica** para la partida **ÚNICA**, en razón de que incumple con los siguientes aspectos:

1.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Carta original firmado por el fabricante de los paneles", y en su propuesta No presenta la carta del Fabricante AE SOLAR, sólo presenta un correo, el cual se refiere a una cotización. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

2.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Carta original firmado por el fabricante del Inversor", y en su propuesta presenta la carta del Fabricante SOLAR EDGE dirigida a la Universidad Autónoma de la Babicora y no a la Universidad Tecnológica de la Babicora. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

3.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6, Anexo Uno se solicita "Carta del Inversor", y en la Junta de Aclaraciones, pregunta 7 del Licitante Computacion Byte Integral, S.A. de C.V. "...las cartas de fabricantes de los inversores y software firmadas, podrán eliminar el requerimiento como obligatorio?" dando respuesta "Se podrán presentar carta en formato electrónico del fabricante, acompañado del correo en que se recibió por parte del fabricante, a efecto de corroborar la veracidad...", y en su propuesta NO presenta el correo del fabricante del Inversor SOLAR EDGE. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

4.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "INVERSOR de 40KW", y en su catálogo presenta 33000w. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

5.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "INVERSOR con RANGO DE TENSIÓN MPP (2) 200-820V", y en su catálogo presenta 840-1000V. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

6.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "INVERSOR con RANGO POT. CAMPO FV (1) 41.2 A 53.6 KW", y en su catálogo presenta 45000w y No indica rango. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

7.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "INVERSOR con CORRIENTE MAX 48A", y en su catálogo presenta 40A. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

8.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "INVERSOR con RANGO DE TENSIÓN 304-528V", y en su catálogo presenta 244 A 305V. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

9.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "INVERSOR con FACTOR DE POTENCIA 1", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

10.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "INVERSOR con CONSUMO EN STAND-BY (7) 10W", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

11.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "INVERSOR con CONSUMO NOCTURNO 1W", y en su catálogo presenta <12w. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

12.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "INVERSOR con TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -25 A 65 °C", y en su catálogo presenta -40 A 60 °C. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

13.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "INVERSOR con GRADO EFICIENCIA 98.5%", y en su catálogo presenta 97%. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

14.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6, Anexo Uno se solicita "Marca y Modelo del Equipo cotizado", y en el Anexo Uno de su propuesta no presenta Marca y Modelo para el Sistema de Monitoreo. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

15.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6, Anexo Uno se solicita "Carta del Fabricante del Sistema de Monitoreo", y en la Junta de Aclaraciones, pregunta 7 del Licitante Computación Byte Integral, S.A. de C.V. "...las cartas de fabricantes de los inversores y software firmadas, podrán eliminar el requerimiento como obligatorio?." dando respuesta "Se podrán presentar carta en formato electrónico del fabricante, acompañado del correo en que se recibió por parte del fabricante, a efecto de corroborar la veracidad...", y en su propuesta no presenta carta del fabricante del Sistema de Monitoreo. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

16.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con DATOS EN BLOQUES DE 15 MINUTOS", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

17.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con CENTRALIZACIÓN MÚLTIPLES MEDICIONES", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

18.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con MONITOREO DE ENERGIA", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

19.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con MONITOREO DE CONSUMO", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

20.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con MONITOREO DE DEMANDA", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

21.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con MONITOREO DE FACTOR DE POTENCIA", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

22.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con MONITOREO SECTORIAL", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

23.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con PRORRATEO DE ENERGÍA", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

24.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con TRAMSMISIÓN DE DATOS VÍA INTERNET", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

25.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con TRAMSMISIÓN DE DATOS VÍA CELULAR", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

26.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con TRAMSMISIÓN DE DATOS VÍA LOCAL", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

27.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con ALMACENAMIENTO DE DATOS CON SERVIDORES ALTA SEGURIDAD", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

28.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con CONTROL AUTOMÁTICO DE ENERGÍA POR HORARIO Y DEMANDA", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

29.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con CONTROL AUTOMÁTICO DE FACTOR DE POTENCIA", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

30.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con ALERTAS X DESVIACIONES E IRREGULAR VIA SMS Y CORREO ELECTRÓNICO", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

31.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con ACTUALIZACIÓN AUTOM DE TARIFAS EN WEB", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

32.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con CAPACITACIÓN GRATIS DE USO DE PLATAFORMA", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

33.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con SOPORTE REMOTO PARA ASESORES", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

34.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con PERIOCIDAD DE CONEXIÓN PERMENENTE ONLINE Y HASTA CADA 24HRS", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

35.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con ENVÍO DE DATOS: RED GPRS CON INTERNET", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

36.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con ENVÍO DE DATOS: RED COORPORATIVA", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

37.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con ENVÍO DE DATOS: PROXY", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

38.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con CONFIGURACIÓN DE PANTALLA PRINCIPAL CON WIDGETS", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

39.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con VISUALIZACIÓN DE MEDICIONES: MAPA O LISTA", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

40.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con VISUALIZACIÓN DE DATOS DE CONSUMO, DEMANDA Y FACTOR DE POTENCIA EN BLOQUES DE 15 MIN", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

41.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con EXPORTACIÓN DATOS PARA EXCEL", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

42.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con VISUALIZACIÓN DE GRÁFICAS DE ENERGÍA REACTIVA, EXCEDENTE Y FACTOR DE POTENCIA", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

43.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con VISUALIZACIÓN DE PROYECCIONES DE CONSUMO", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

44.- No Cumple, ya que en el Apartado VI Inciso A) Numeral 6 se solicita "Sistema de Monitoreo con CONFIGURACIÓN DE USUARIOS Y LOGOTIPOS", y en su catálogo NO lo presenta. Contraviniendo lo solicitado en el Apartado VI Inciso A) NUMERAL 6 de las Bases rectoras de la presente Licitación.

Su **propuesta económica resulta conveniente**, ya que cumple con los requisitos solicitados (anexo II) en la presente licitación.

En virtud de lo anterior y con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, se adjudica la partida **ÚNICA** relativa a la **ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN DE EQUIPO FOTOVOLTAICO** requerido por la Universidad Tecnológica de la Babícora a favor de la empresa **PROVEEDORA SADI S.A DE C.V.** por un importe para la partida **ÚNICA $3,021,900.00 (TRES MILLONES VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**, importe total con el impuesto al valor agregado.

No habiendo nada más que hacer constar, ni observar al proceso licitatorio y su normatividad, se da por terminada la presente y firman para su constancia de común acuerdo los que en ella intervienen.

POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABÍCORA

M.F. SARAHÍ MACÍAS CHACÓN
PRESIDENTA DEL COMITÉ

M.E. SUSANA LOYA RIVERA
VOCAL

LIC. SAMUEL MEDINA VILLEGAS
VOCAL

LIC. NUBIA LIZETTE ERIVES MERCADO
VOCAL

ING. ARTURO XOCOYOTZIN TEJEDA SALAS
VOCAL ÁREA REQUIRENTE

M.A.N. JESÚS CARPIO DOMÍNGUEZ

DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABÍCORA
PROCEDIMIENTO: UTB/LPE/002/2020

VOCAL ÁREA REQUIRENTE

OBSERVADOR

LICITANTES

LICITANTE	REPRESENTANTE
SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	
CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y COMUNIACIONES S.A. DE C.V.	
COMPUTACION BYTE INTEGRALS.A. DE C.V.	

Esta hoja número "11" corresponde al Acta de Fallo del Comité de Adquisiciones de la Universidad Tecnológica de la Babícora, con fecha de seis de mayo del año dos mil veinte.

Encabezado General	A. Nombre del Formato:	
UTB Universidad Tecnológica de La Babícora	Registro de Asistencia	
F-06-003/R1;130717	B. Código/Revisión;Fecha:	F-01-002/R1;130717

Datos de los Registros (evidencia):				C. Página	1	de	1
D. Fecha de elaboración:	06/05/2020	E. Periodo al que aplica:	MAYO-AGOSTO 2020				

1. Reunión de:	FALLO UTB/LPE/002/2020
2. Área Encargada:	COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UT DE LA BABÍCORA
3. Sesión:	PRIMERA
4. Memorándum:	

5.N°:	6. Nombre:	7.Tipo: Puesto	8. Firma:	9. Observaciones:
1	Nubia Frives M.	Jefa. Dpto. Vinculación		
2	Susana Laya Rivera	Subdirección Académica		
3	Arturo Tejada	Profesor Técnico		
4	María Laya Rivera	Coordinación de Recursos Materiales		
5	Samuel Medina Villegas	Jurídico		
6	Sarahi Macias Ch	Directora de Admon y Finanzas		
7	Jesús Carpio Domínguez	Jefe de Carrera MI		
8	Humberto Lucero	Sigma Solar		
9	Jorge A. Nova	Computación Redes		
10	Octavio Montes G.	Construcciones Industriales y comunicaciones		